abl analytics SA

Rue Achille Merguin 2* CH-2900 Porrentruy
ou rue de Monruz 16* CH-2008 Neuchâtel
Tél. 032 465 93 93 * Fax 032 465 93 94
e-mail laboratoire@abl-analytics.com

Porrentruy, le 28 juin 2014

Rapport d'essais d'échantillon n° 1895

Administration communale Bure
Monsieur le maire
2915 Bure

Ref. de dossier ABL: **07L6**
Prélevé Grossenbacher Mathieu
le 13.05.2014 à 08h45
Type de prélèvement:
Nature de l'échantillon: **Eau de source désinfectée**
Traitement utilisé: **UV**
Date de réception: **13 mai 2014**
Conditions météo: **Pluvieux, 8.4°C**
Nbre de flacons: **2**
Point de prélèvement: **Bure**
Avant UV

Remarques:

Analyses effectuées

Paramètre	Méthode	Date	Résultat	Unité
Température mesurée in-situ		13.05.14	11	°C
Escherichia coli	ISO 16649-1 & 2	13.05.14	15	germes/100ml
Entérocoques	ISO 7899-2	13.05.14	1	germes/100ml
Germes aérobies	NF EN ISO 6222	13.05.14	0	germes/ml
pH	NF T 90-008	14.05.14	7.43	
Conductivité (25 °C)	NF EN 27888	14.05.14	344	µS/cm
Turbidité 90	NF EN ISO 7027	14.05.14	1.1	FTU
Absorption UV 254	Standard Method 5910	14.05.14	0.019	cm-1
DOC	NF EN 1484	14.05.14	0.6	mg/l
Oxydabilité	NF EN ISO 8467	15.05.14	2.9	mg/l
Alcalinité	NF EN ISO 9963-1	14.05.14	17.5	°f

Toute reproduction partielle ou modification du document doit être approuvée par le Laboratoire ABL analytics SA.

Analyses des eaux
Analyses de sol
Analyses de l'air
Déchets
Ingénierie

Spécialisation eau potable et analyse des pollutions organiques
Utilisation de matériel analytique sophistiqué

Autocontrôles des eaux potables

FO 409.1 version 05 - 09.12.02

EN/ISO 17025 STS 197
Service Suisse d'Essai
Schweizerischer Prüfstellendienst
Servizio di Prova in Svizzera
Swiss Testing Service

Rapport d'essais d'échantillon n° 1895

Analyses effectuées

Paramètre	Méthode	Date	Résultat	Unité
Dureté totale	MSDA § 27A ou calcul	14.05.14	18.7	°f
Potassium	RWB DA 403.16	14.05.14	< 0.5	mg/l
Sodium	RWB DA 403.16	14.05.14	1.5	mg/l
Calcium	RWB DA 403.16	14.05.14	70.3	mg/l
Magnésium	RWB DA 403.16	14.05.14	2.7	mg/l
Ammonium	NF T 90-015-2	14.05.14	<= 0.004	mg/l
Nitrite	NF EN 26777	14.05.14	< 0.002	mg/l
Phosphate	NF EN ISO 6878	15.05.14	0.01	mg/l
Chlorure	EPA 6500	14.05.14	0.6	mg/l
Sulfate	EPA 6500	14.05.14	6.6	mg/l

Commentaire:

*Les méthodes marquées * n'entrent pas actuellement dans le champ de l'accréditation EN/ISO 17025.*
Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champs de l'accréditation. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.
Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

B. Allemann, directeur

Toute reproduction partielle ou modification du document doit être approuvée par le Laboratoire ABL analytics SA.

Analyses des eaux
Analyses de sol
Analyses de l'air
Déchets
Ingénierie

Spécialisation eau potable et analyse des pollutions organiques
Utilisation de matériel analytique sophistiqué

Autocontrôles des eaux potables

EN/ISO 17025 STS 197
Service Suisse d'Essai
Schweizerischer Prüfstellendienst
Servizio di Prova in Svizzera
Swiss Testing Service

abl analytics SA

Rue Achille Merguin 2* CH-2900 Porrentruy
ou rue de Monruz 16* CH-2008 Neuchâtel
Tél. 032 465 93 93 * Fax 032 465 93 94
e-mail laboratoire@abl-analytics.com

Porrentruy, le 28 juin 2014

Rapport d'essais d'échantillon n° 1896

Administration communale Bure
Monsieur le maire
2915 Bure

Ref. de dossier ABL: **07L6**
Prélevé Grossenbacher Mathieu
le 13.05.2014 à 08h45
Type de prélèvement:
Nature de l'échantillon: **Eau de source désinfectée**
Traitement utilisé: **UV**
Date de réception: **13 mai 2014**
Conditions météo: **Pluvieux, 8.4°C**
Nbre de flacons: **2**
Point de prélèvement: **Bure**
Après UV

Remarques:

Analyses effectuées

Paramètre	Méthode	Date	Résultat	Unité
Température mesurée in-situ		13.05.14	10.6	°C
Escherichia coli	ISO 16649-1 & 2	13.05.14	0	germes/100ml
Entérocoques	ISO 7899-2	13.05.14	0	germes/100ml
Germes aérobies	NF EN ISO 6222	13.05.14	0	germes/ml

Commentaire:

*Les méthodes marquées * n'entrent pas actuellement dans le champ de l'accréditation EN/ISO 17025.*
Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champs de l'accréditation. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.
Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

B. Allemann, directeur

Toute reproduction partielle ou modification du document doit être approuvée par le Laboratoire ABL analytics SA.

Analyses des eaux
Analyses de sol
Analyses de l'air
Déchets
Ingénierie

Spécialisation eau potable et analyse des pollutions organiques
Utilisation de matériel analytique sophistiqué

Autocontrôles des eaux potables

EN/ISO 17025 STS 197
Service Suisse d'Essai
Schweizerischer Prüfstellendienst
Servizio di Prova in Svizzera
Swiss Testing Service

abl analytics SA

Rue Achille Merguin 2* CH-2900 Porrentruy
ou rue de Monruz 16* CH-2008 Neuchâtel
Tél. 032 465 93 93 * Fax 032 465 93 94
e-mail laboratoire@abl-analytics.com

Porrentruy, le 28 juin 2014

Rapport d'essais d'échantillon n° 1897

Ref. de dossier ABL: **07L6**
Prélevé Grossenbacher Mathieu
le 13.05.2014 à 09h00
Type de prélèvement:
Nature de l'échantillon: **Eau de source désinfectée**
Traitement utilisé: **UV**
Date de réception: **13 mai 2014**
Conditions météo: **Pluvieux, 8.4°C**
Nbre de flacons: **2**
Point de prélèvement: **Bure**
Ecole

Remarques:

Administration communale Bure
Monsieur le maire
2915 Bure

Analyses effectuées

Paramètre	Méthode	Date	Résultat	Unité
Température mesurée in-situ		13.05.14	19.3	°C
Escherichia coli	ISO 16649-1 & 2	13.05.14	0	germes/100ml
Entérocoques	ISO 7899-2	13.05.14	0	germes/100ml
Germes aérobies	NF EN ISO 6222	13.05.14	0	germes/ml

Commentaire:

*Les méthodes marquées * n'entrent pas actuellement dans le champ de l'accréditation EN/ISO 17025. Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champs de l'accréditation. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.*
Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

B. Allemann, directeur

Toute reproduction partielle ou modification du document doit être approuvée par le Laboratoire ABL analytics SA.

Analyses des eaux
Analyses de sol
Analyses de l'air
Déchets
Ingénierie

Spécialisation eau potable et analyse des pollutions organiques
Utilisation de matériel analytique sophistiqué

Autocontrôles des eaux potables

EN/ISO 17025 STS 197
Service Suisse d'Essai
Schweizerischer Prüfstellendienst
Servizio di Prova in Svizzera
Swiss Testing Service