



**Administration Communale**

Service des eaux  
Rte de Porrentruy  
2915 Bure

## Rapport d'analyse d'échantillon : 221809-1

Emission du rapport : 25 août 2022

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| N° de client                             | 00110                          |
| N° de dossier                            | 2200659                        |
| Nature de l'échantillon                  | Eau                            |
| Nom du préleveur                         | S. Chapuis                     |
| Plan et méthode d'échantillonnage        | Référence client               |
| Date d'échantillonnage                   | 22.08.2022                     |
| Date de réception                        | 22.08.2022                     |
| Conditions météo et température ambiante | Beau                           |
| Point de prélèvement                     | 221809 : Bure Montavon Monique |
| (identification, description, état)      | 221810 : Bure Ecole            |
|                                          | 221811 : Bure Raiffeisen       |

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (\*) Analyses non accréditées (\*\*) Analyses accréditées et sous-traitées (\*\*\*) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

**RuferLab SA**



Stéphane Rufer  
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard  
Responsable Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 221809

| Paramètres d'analyses | Méthode           | Date d'analyse<br>Mise en culture | Unité      | 221809                   | 221810       | 221811          |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------|
|                       |                   |                                   |            | Bure Montavon<br>Monique | Bure Ecole   | Bure Raiffeisen |
| Heure de prélèvement  |                   |                                   |            | 08h15                    | 08h45        | 09h00           |
| Nombre de flacons     |                   |                                   |            | 1                        | 1            | 1               |
| Température           |                   |                                   | °C         | n/a                      | n/a          | n/a             |
| Traitement            |                   |                                   |            | Chlore/UV/UF             | Chlore/UV/UF | Chlore/UV/UF    |
| <b>Microbiologie</b>  |                   |                                   |            |                          |              |                 |
| Escherichia Coli      | 7.2-MOD-002-15-01 | 22.08.2022                        | UFC/100 ml | 0                        | 0            | 0               |
| Entérocoques          | 7.2-MOD-002-15-02 | 22.08.2022                        | UFC/100 ml | 0                        | 0            | 0               |
| Germes aérobies       | 7.2-MOD-002-15-03 | 22.08.2022                        | UFC/ml     | 0                        | 0            | 0               |

